



KONTROLLISTA BRANDSKYDD I FLERBOSTADSHUS

Efter utförd kontroll signeras kontrollistan och eventuella anmärkningar rapporteras till ansvarig för brandskyddet. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklisten på förutbestämd plats. Kontrollistan kan behöva kompletteras beroende på hur det ser ut i den aktuella fastigheten. Komplettera gärna med, "Förebyggande brandskydd i bostadsfastigheter".

Fastighet:..... Adress:.....

Kontrolldatum:..... Kontrollant:.....

	<u>OK</u>	<u>ANM</u>	<u>KOMMENTAR</u>	<u>ÅTGÄRD</u> <u>DATUM</u>
1. RÖKLUCKOR/FÖNSTER				
a) Vevluckorna är väl utmärkta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Vevluckorna är lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Vev finns på plats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vevriktning är utmärkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Rökluckan/Fönster öppnar helt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRAPPHUSET				
a) Trapphuset är fritt från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar och är intakta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dörrstängare till trapphusen fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Brandlarm/brandvarnare i trapphus fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Våningsplanen utmärkta i hissen och i trappan.		
g) Aktuell information finns i entrén som talar om vem som äger/förvaltar fastigheten, samt vart man vänder sig vid eventuella fel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>2. GARAGE, KÄLLARE OCH VIND</p> <p>a) Inget brännbart material förvaras i garaget.</p> <p>b) Funktionskontroll av nödbelysning.</p> <p>c) Standardiserad skylt "rökning förbjuden" finns.</p> <p>d) Dörrstängare samt lås fungerar till utrymningsvägarna.</p> <p>e) Två utrymningsvägar från tvättstugan finns eller att tidig detektering uppfylls.</p> <p>f) Kontrollera ev. brandlarm/brandvarnare i källare, vind.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>4. VÄGAR/RÄDDNINGSVÄGAR</p> <p>a) Körbanebredd minst 3 m.</p> <p>b) Fri höjd minst 4 m.</p> <p>c) Uppställningsplatser med minst 1 m hårdgjord yta på var sida om körbanan.</p> <p>d) Markerad med standardiserad skylt "brandväg"</p> <p>e) Infarten till räddningsvägen inte är blockerad och tillgänglig i hela sin sträckning.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Kontrollintervall

Egenkontrollen bör ske med ett intervall om minst en gång/kvartal. Det är dock förutsättningarna i den aktuella verksamheten som styr. Det innebär att en eller flera punkter kan behöva kontrolleras oftare.